

# OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA

## č. 4/2011,

**kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2006,  
kterou se vydává Požární řád města Tišnova**

---

Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 2/2011 dne 24.03.2011 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

### Článek 1

- 1) Příloha č. 2 vyhlášky č. 2/2006 města Tišnova – kategorie jednotky dobrovolných hasičů, její početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany - se nahrazuje přílohou č. 1 této vyhlášky.
- 2) Příloha č. 3 vyhlášky č. 2/2006 města Tišnova - umístění hydrantů v katastrálním území Tišnov a jejich využitelná kapacita - se nahrazuje přílohou č. 2 této vyhlášky.

### Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

  
Jan Schneider

starosta města Tišnova



Radovan Klusák

1. místostarosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:

29. 03. 2011

Datum snětí z úřední desky:

14. 4. 2011



Kategorie jednotky dobrovolných hasičů, její početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Olbrachtova 839 666 01 Tišnov	III / 1	12	4
		<b>Funkce</b>	<b>Počet</b>
		velitel	1
		velitel družstva	2
		strojník	4
		hasič	5

Požární technika a věcné prostředky PO	Počet
CAS 20 na podvozku TATRA 815 – cisternová automobilová stříkačka	1
CAS 32 na podvozku TATRA 148 - cisternová automobilová stříkačka	1
DA 12 na podvozku AVIA 31 – dopravní automobil	1
PPS 12 – pojízdná požární stříkačka (přívěsné vozidlo)	1
PS 15 – přenosná požární stříkačka TOHATSHU	1
Vozidlová radiostanice	3
Přenosná radiostanice	9

## Umístění hydrantů v katastrálním území Tišnov a jejich využitelná kapacit

Ulice	Umístění hydrantu (čerpací stanoviště)
Trnec	proti vjezdu do areálu firmy IN – EKO TEAM
křižovatka ul. Trnec a Mrštíkova	v trávníku před telefonní budkou
Olbrachtova	parkoviště před požární stanicí (nadzemní hydrant)
Mánesova	před prvním výškovým domem (bývalá přečerpávací podzemní nádrž)
Halasova	nad posledním výškovým domem (u hřiště)
Hornická	u křižovatky s ulicí Halasovu (nadzemní hydrant)
za křižovatkou ul. Mánesova a Jamborova	trávník mezi zahradou a prvním bytovým domem (vchod č. 924)
křižovatka ul. Na Rybníčku a Alšova	na přechodu pro chodce
Na Rybníčku	10m nad křižovatkou s ulicí Havlíčkovou ve vozovce
křižovatka ul. Purkyňova a Na Rybníčku	vlevo v trávníku před vstupem (vrátnicí) do nemocnice (nadzemní hydrant)
Riegrova	při ulici Dvořákova vpravo u domu č.p. 302 u dešťové vpusti
Černohorská	při výjezdu z Tišnova na Železné (v chodníku, proti Boží Muce)
Na Honech	při ulici Černohorská v předdlažbě u domu č.p. 1787
K Čimperku (DPS)	za posledním domem ve vjezdu do budoucí ulice
Králova	parkoviště (vpravo do křižovatky s ulicí Lomnickou)
	za Domem s pečovatelskou službou (u přístřešku pro odpadní nádoby kotelny)
	u Domu s pečovatelskou službou před objektem D - obchod potravin (nadzemní hydrant)
křižovatka nám. 28. října a ul. Květnická	trávník nad ZŠ 28. října
Květnická	parkoviště mezi vchody do domů č.p. 1619-1620 v chodníku (proti mateřské škole)
Bezručova	mezi vodárnou a domem č.p. 35
Brněnská	před vchodem do areálu Mateřské školy U Humpolky
Nádražní	před PENNY MARKETEM (nadzemní hydrant)
U Střelnice	prostor před areály pneuservisu a koupaliště
Karasova	před vjezdem do areálu jatek firmy Steinhauser
Janáčkova	před vchodem do nádražní budovy
křižovatka ul. Dvořáčkova a Ráboňova	naproti katastrálnímu úřadu
Klásterská	u domu č.p. 358 (proti skladu železa podnikatele Svatopluka Bílka)

 Využitelná kapacita - potrubí DN 100 mm, min. tlak 0,4 Mp, doporučený odběr min. 7,5 l.s<sup>-1</sup> pro v = 1,5 m.s<sup>-1</sup> (s požárním čerpadlem)